

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
июля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 140/22

Срок действия с 07.07.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 07.07.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Защитные термостойкие трубы: ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК, ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК-ОМП, ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК(Т), ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПРО, ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПРО-ОМП, ПРОТЕКТОРФЛЕКС НГ для прокладки кабельных линий и защитные трубы: ПРОТЕКТОРФЛЕКС, ПРОТЕКТОРФЛЕКС СТ, ПРОТЕКТОРФЛЕКС СТ-ОМП, ПРОТЕКТОРФЛЕКС СТ(Т) для использования в качестве футляров для труб с проложенными кабельными линиями, изготавливаемые по ТУ 2248-003-34311042-2015 редакция 2

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготэк» (ООО «Энерготэк»)
Юридический/фактический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.140 лит. А пом. 9Н/402

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготэк» (ООО «Энерготэк»)
Юридический/Фактический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.140 лит. А пом. 9Н/402

Место нахождения предприятия (на производственной площадке Акционерного общества «Нордпайп» (АО «Нордпайп»)): 197373, г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр-кт, дом № 32, корпус 3, литер А

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» кроме:
однослойных труб диаметром более 90 мм для прокладки кабелей свыше 1 кВ

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения

без разрешения ПАО «Россети»